AVIPUR
Plus pure la vie

RAPPORT D'INTERVENTION
N°103317 - 103316
DU 01 AU 03 DECEMBRE 2020

Devis N°05897 – N°05893

Client :
AGENCE OLIVIER
27 PLACE DE L'OFFICE DE TOURISME
74110 MORZINE

Lieu intervention :
CHALET DU PRAZ
LE CLOS GEX BAT A / B
74440 MORILLON

NETTOYAGE RESEAU VMC PRIVATIF

AVIPUR SAS
245 Route de Montava
74370 Argonay
Tel : 04.50.22.53.17
Fax : 04.50.22.87.31
avipur74@avipur.com

Rapport : Zoé-Line Blaise

Commerciale : Céline GAURIAU

TABLE DES MATIERES

INSTALLATIONS TRAITEES	PAGE 2
DATES D'INTERVENTION	PAGE 2
INTERVENANTS	PAGE 2
MATERIEL UTILISE	Page 2
PROCEDURES D'INTERVENTION	PAGE 3
EXTRACTEURS	PAGE 4
PARTIES PRIVATIVES	PAGE 4
FICHES INTERVENTION LOGEMENT	PAGE 5 A 63

AVIPUR
Plus pure la vie

INSTALLATIONS TRAITEES

- Nettoyage des 2 caissons de ventilation
- Nettoyage des bouches et des rameaux dans les logements
- Nettoyage du réseau collectif (gaines)

DATES D'INTERVENTION

Du 01ER DECEMBRE AU 02 DECEMBRE 2020

INTERVENANT

Mr Eric COURTOIS

Mr Gaétan STRYGANEK

MATERIEL UTILISE

- Appareil de brossage rotatif
- Roto brosse électriques et accessoires

AVIPUR
Plus pure la vie

PROCEDURE D'INTERVENTION

PARTIE PRIVATIVE

Traitement des bouches VMC dans les logements et départs de gaines (rameaux)

- Protection de l'environnement d'intervention
- Démontage des bouches
- Contrôle des entrées d'air
- Vérification de la conformité des installations
- Nettoyage des bouches dans les logements
- Ramonage des conduits
- Remontage des bouches
- Contrôle des débits et mesures de dépression

PARTIE COLLECTIVE

Traitement des gaines horizontales

- Dépoussiérage des gaines horizontales par brossage
- Vérification des registres (si existants)
- Contrôle de l'étanchéité et de l'état des réseaux accessibles

Traitement des colonnes verticales

- Mise en fonctionnement du caisson VMC
- Descente de la brosse jusqu'au pied de la colonne, brossage
- Vérification des registres (si existants)
- Contrôle de l'étanchéité et de l'état du réseau accessible

Traitement des caissons et des gaines de rejet

- Brossage des poussières sur les parois et les ailettes du caisson
- Vérification des paliers et de la tension des courroies
- Vérification des étanchéités au niveau des raccords de gaine
- Contrôle des travaux
- Prise de dépression après entretien

EXTRACTEURS –

Nous avons relevé les anomalies suivantes après entretien :

Aspiration faible au niveau des extracteurs, un devis a été réalisé pour le remplacement de la poulie motrice et réceptrice pour augmenter l'aspiration des extracteurs.

Devis N°058832 BAT A // Devis N°058834 BAT B

Nous avons retiré un clapet coupe-feu enclenché.

PARTIES PRIVATIVES

BATIMENT A

- *Appartement N°47 : placard devant bouche cuisine*
- *Appartement N°39 : grille en cuisine pas conforme il faut une bouche en 10/45/75*
- *Appartement N°43 : appartement en travaux pas de bouche donc fausse l'aspiration pour tout le monde*
- *Appartement N°50 : hotte de cuisine branché sur le réseau, manque une bouche auto 10/45/90 + motorisée SDB au lieu d'une 10/40*
- *Appartement N°52 : pas de bouche de SDB, car carrelage, prévoir une bouche en 10/40*
- *Appartement N°63 : hotte de cuisine raccordé*
- *Aspiration faible, un devis a été réalisé pour un remplacement de rapport de poulie*

Appartement N°61 : grille en cuisine non conforme et pas accessible

- *Appartement N°45 : bouche cuisine cassée / mur gênant platine d'adaptation nécessaire + bouche 10/45/90*

BATIMENT B

- *Appartement N°13 : pas de bouche de cuisine, cela perturbe le fonctionnement de l'ensemble du réseau de la VMC*
- *Appartement N°3 : grille à la place des bouches de ventilation non conforme voir pour la pose d'une bouche autre pour 1T1*
- *Appartement N°10 : bouche de ventilation cassé -> à remplacer*
- *Appartement N°23 : bouche de ventilation cassé -> à remplacer*

AVIPUR
Plus pure la vie

Photos de quelques anomalies relevées :

Meuble gênant

Hotte cuisine raccordée sur VMC

Grille en cuisine non conforme et pas accessible

CHALET DU PRAZ

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....

DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : Pz.

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 35 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : Eric Cantor

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : 30/45 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 45 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : 30 Type d'entrée d'air : PLAN Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 34 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : BVO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 33 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 bis ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30/25 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : AVIPUR Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 407 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

DUPLEX

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 15 PLATCARD DEVANT Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 45 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15, Type d'entrée d'air : AUTO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : VELUX Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A2.

Nom du résident : Bache Thibaut

Numéro d'appartement : 48 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ~~☒ T2~~ ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5
DUPLEX

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : AXO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : VELUX Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A2

Nom du résident : MERCHEZ

Numéro d'appartement : 49 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

DUPLEX

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non PLACARD CENTRAL Débit de la bouche : 90 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 75 Type d'entrée d'air : RVIR Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : VELUX Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 37 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : Eric Lomton

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 0,3 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 45 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30/75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : 1 Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 45 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 45 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 75 Type d'entrée d'air : AVPI Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : 75 Type d'entrée d'air : BVTA Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 38 Etage : RDC

Date des travaux : ..... Technicien : Eric Lanton

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 6 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☑ Non Débit de la bouche : 30/45 Type de bouche : ☑ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☑ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☑ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : B.L.R. Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☑ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 39 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : Eric Pontas

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 3,5 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : GRILLE Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 3,5 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 3,5 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : 30 Type d'entrée d'air : BVR Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété :

Nom du résident : RAMDEN

Numéro d'appartement : 44 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 5 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30 / 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 5 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : AVTO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident : OLPINET

Numéro d'appartement : 43 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : PAVX Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☐ Oui ☐Non

Signature du résident

EN TRAVAUX.
ABSENCE DES BOUCHES.

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : D1

Nom du résident : COGNET

Numéro d'appartement : 41 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 32/45 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : RVXD Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident : LEDOUX

Numéro d'appartement : 42 Etage : 1

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30/45 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 20 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : BLOC Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☐ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident : ACOINET

Numéro d'appartement : 40 Etage : 1

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 60 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30/45 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 60 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : 30 Type d'entrée d'air : AIRO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident : LUIGNARD

Numéro d'appartement : 30 Etage : 1b/S

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☒ Oui ☐Non PREVOIR BOUCHE Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : Vi Moonisé Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : AVIO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : 30 Type d'entrée d'air : AVIO Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : R1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 51 Etage : 1 bis

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : ~~45~~ 30/75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : AUTO. Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A 1

Nom du résident : DOENS

Numéro d'appartement : 52 Etage : 1er

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 25 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☑ Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : RIEN (CARRELAGE)
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 25 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : 26 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 75 Type d'entrée d'air : BLEU Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : NR Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 58 Etage : 2

Date des travaux : 1/12/20

Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non Débit de la bouche : 30/75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : Auto Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : PI

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 55 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☒ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 53 Etage : 2

Date des travaux : 7/12/20

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 70 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐ Non Débit de la bouche : 30/~~90~~ 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 70 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 70 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété :

Nom du résident : PRIER

Numéro d'appartement : 59 Etage : 2 bis

Date des travaux : .....

Technicien : Eric Contour

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☒ Oui ☐Non DEMONTER ET MIS UNE BOUCHE FOURN. 90 M³/H. Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : AUTO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

réparation faite

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident : HÉNON

Numéro d'appartement : 63 Etage : 3

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ DUPLEX ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : HOTTE RACCORDÉ (PHOTO) Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 35 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : AUTO + VELUX TERRASSE Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☐ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 60 Etage : 2 bis

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : ~~10~~ 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☒ Oui ☐Non DEBRANCHE ET MIS UNE BOUCHE (FOURNI) Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 10 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 75 Type d'entrée d'air : Auto Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : BAT A1

Nom du résident : SCARAVELLA

Numéro d'appartement : 61 Etage : 2 bis

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 50 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : GRILLE INACCESSIBLE Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : PHOTO Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 50 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 14 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 50 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 75 Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété :

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 83 Etage : 3

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☐ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : BAT A1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 62 Etage : 3

Date des travaux : 7/12

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 50 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ~~45~~/30/30 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 50 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 50 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : A1

Nom du résident : VAST B.

Numéro d'appartement : 65 Etage : 3

Date des travaux : 7/12/20

Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : 30 Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 30 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ~~FANCIE AUTOMATIQUE~~ Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : AUTO Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☐ Oui ☒ Non

Signature du résident

SYNDIC

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : BAT A1

Nom du résident : VILELA

Numéro d'appartement : 64 Etage : 3

Date des travaux : 1/12

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5
DUPLEX

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Présence de hotte : ☐ Oui ☐Non Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : BN. Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 15 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 2 Débit entrée d'air : 15 Type d'entrée d'air : BVTO. Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐Non

Signature du résident

SYNDIC

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : BIT A1

Nom du résident : BRUET

Numéro d'appartement : 86 Etage : 3

Date des travaux : 01/12/20

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : .....Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☒ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AVT o.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION N°.....
DIAGNOSTIC LOGEMENT VMC

Copropriété : CHALET DU PRAZ A1 ARIZLON

Nom du résident : BOBON (PROBON) NOUVEAU NOM.

Numéro d'appartement : 45 Etage : RDC

Date des travaux : 1/12/20

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5

Cuisine	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Présence de hotte : ☐ Oui ☒ Non BOUCHE CASSÉ. (MUR TENANT) Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Commentaires : .....
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre ouverte : 20 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : 75 Type de bouche : ☒ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
WC	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Débit de la bouche : ..... Type de bouche : ☐ Auto ☐ Hygro ☐ Réglable ☐ Autre : ..... Commentaires : .....
Séjour	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : ..... Débit entrée d'air : ..... Type d'entrée d'air : ..... Commentaires : .....
Chambre(s)	Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrée d'air : 1 Débit entrée d'air : 30 Type d'entrée d'air : AUTO Commentaires : .....

Conformité d'étalonnage des portes : ☒ Oui ☐ Non

Signature du résident

CHALET DU PRAZ

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident : MOREAUX

Numéro d'appartement : 26 Etage : 3

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 10 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 10 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 10 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 ! Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 98 Etage : 3

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 45 Mesure dépression fenêtre ouverte : 15 m³/h Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 45 Mesure dépression fenêtre ouverte : 15 Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 45 Mesure dépression fenêtre ouverte : 15 Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 x 15 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : N Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☒ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 15 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 41 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☒ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 40 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 40 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 x 15 Type d'entrée d'air : Auto.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☒ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 16 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 75 pa Mesure dépression fenêtre ouverte : 15/60 Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☒ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☒ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 75 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 75 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : BLIOS
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 1 Etage : -1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (30/80) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2. Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO.

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident : DEZOUV

Numéro d'appartement : 22 Etage : -1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : .....Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : Br 210
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 14 Etage : 1bis

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 35 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : .....Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 35 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 35 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : BVO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 13 Etage : 1 bis

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☒ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☒ T3 DUPLEX ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 0 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : PLACARD (-ENFANTS) PAS DE BOUCHE Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 0 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 0 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : 2 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO. AVEUGLE

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1.

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 17 Etage : 1bis

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 50 (15) 60 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : .....Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☒ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 50 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 50 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : PLIO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : PLIO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B 1

Nom du résident : MERCIER.

Numéro d'appartement : 5 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 1 mm (30/75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 70 (15 Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B1

Nom du résident : VERLAGET

Numéro d'appartement : 3 Etage : RDC

Date des travaux : 3/12/20

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : GRILLE Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : GRILLE
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : GRILLE
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : ALTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☒ Oui ☐ Non

Commentaires : ASPIRATION BONNE, pas au même

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident : ARAMINI Morava

Numéro d'appartement : 12 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : KRIZLE
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : CRIZLE

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

Aramini

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 6 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☐ T2 ☒ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (30/75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 2 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 7 Etage : RDC

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30/75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : Auto Réglable
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 8 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 95 (30/75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 95 (75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 95 (75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 9 Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident : GRAUFFEZ

Numéro d'appartement : 9 Etage : RDC

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (30/35) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : ALTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 2 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : ALTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : Bq

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 11 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : .....Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 10 Etage : 1

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (15/60) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : CLASSEE. Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : CLASSEE.
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : BLVO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : R2.

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 19 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 50 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 50 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 50 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : PLPO
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : R2

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 18 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30/75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : BLTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 2 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : BLTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident : ROBISSON

Numéro d'appartement : 21 Etage : 2

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée 20 (45/90) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 20 (75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : 2 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO.

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident : BOBIO

Numéro d'appartement : 22 Etage : 2bis

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (30/75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : .....Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident : DECHAMBRE

Numéro d'appartement : 24 Etage : 2bis

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

DUPLEX

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : 45 Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 15 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO + VELUX (A L'ETAGE)

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2

Nom du résident : MENUIER

Numéro d'appartement : 23 Etage : 2 bis

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 bis ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 9 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... CASCE Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 41 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 9 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident : RO BISSOW

Numéro d'appartement : 32 Etage : 3

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 25 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 25 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 25 (20) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 Type d'entrée d'air : AUTO

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident :

Numéro d'appartement : 91 Etage : 3

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON (DUPLEX)

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : INDEMONTABLE (POUR CAUSE ENFANT) Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (30) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2 Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : VELUX Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident : DUVERGER

Numéro d'appartement : 30 Etage : 3

Date des travaux : .....

Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 40 (30/45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐ Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐ Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 40 (45) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : 40 (75) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2. Type d'entrée d'air : ALKO
Chambre(s)	Nbre de chambres : ..... Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : ..... Type d'entrée d'air : .....

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐ Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident

AVIPUR

Plus pure la vie

FICHE D'INTERVENTION LOGEMENT VMC

N° inter .....

Copropriété : B2.

Nom du résident : ZIEGLER.

Numéro d'appartement : 99 Etage : 3

Date des travaux : ..... Technicien : .....

Type de Logement : ☐ Studio ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ MAISON

Cuisine	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto réglable ☐ Hygro ☐ Autre : ..... Vérification petite ouverture : ..... Vérification grande ouverture : ..... Présence de hotte branchée sur la VMC : ☐ Oui ☐Non Présence chaudière à gaz : ☐ Oui ☐Non
Salle de bains	Mesure dépression fenêtre fermée : 30 (15) Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☒ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
WC	Mesure dépression fenêtre fermée : ..... Mesure dépression fenêtre ouverte : ..... Type de bouche : ☐ Auto Réglable ☐ Hygro ☐ Autre : .....
Séjour	Démontage entrées d'air : ..... Nombre d'entrées d'air : 2. Type d'entrée d'air : AUTO.
Chambre(s)	Nbre de chambres : 1 Démontage entrée d'air : ..... Nombre d'entrées d'air par chambre : 1 (TROU) Type d'entrée d'air : ✓

Conformité détalonnage des portes (1 cm minimum et 2 cm pour la porte cuisine) : ☐ Oui ☐Non

Commentaires : .....

.....

.....

Signature du résident